

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 76

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/	
		生产厂家	/	安装位置	/	
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	/	
	工序	工序名称	新增接地网施工		实施单位	安徽润明电力有限公司
		其他				
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注		
1	接地沟深度	设计图	1.4m深	符合		
2	扁钢搭接面积	规范	大于宽度2倍			
3	防腐	设计	符合	沥青漆		
4	焊接面	设计	三面焊			
5	接地极间距	设计	符合	5m-5.5m		
检验结论		合格				
检验仪器及编号		卷尺				
检验人员	赵毅 立	检验日期	2017年09月21日			