

平行检验记录表

编号: 03

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力混凝土管桩	材料型号规格	GB13476-2009
		生产厂家	建群建材有限公司	使用部位	桩基出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	预应力混凝土管桩长度	设计图纸要求4.8m	4.5m	不合格(返工处理)	
2.	管桩直径	设计图纸要求	φ300mm	合格	
3.	管桩壁厚	设计图纸要求	70mm	合格	
检验结论		管桩长度不符设计图纸要求,不合格,返工处理,合格后方可使用			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王政 赵磊				
		检验日期	2017年10月5日		