

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 04

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	光伏区压架架梁		中煤集团
		其他	光伏区南区单元组件安装		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观尺寸	设计图纸要求	符合设计要求	合格	
2	零部件尺寸	设计图纸要求	符合设计要求	合格	
3	螺丝紧固检查	设计图纸要求	符合设计要求	合格	
4	组件边沿高差	设计图纸要求	符合设计要求	合格	
5	组件安装角度	设计图纸要求	22°或23°	合格	
6	组件边沿尺寸	设计图纸要求	360mm~370mm	合格	
7	组件下边沿离地高度	设计图纸要求	1.8m - 2.0m	合格	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺, 角度尺			
检验人员	赵家兴, 任	检验日期	2017年9月18日		