

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 07

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	中国葛洲坝集团 电力有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	箱体固定	均从上730mm	700~800mm	合格	
2.	箱体安装	设计要求	抱箍螺栓连接可靠	合格	
3.	汇流箱接地线	设计要求	与柜体接地可靠	合格	
4.	箱内开关检查	设计要求	断开灵活	合格	
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	王亚东	检验日期 2017年05月01日			