

平行检验记录表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 049

工序 29# 钢筋

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	钢筋	实施单位	湖北工建
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	钢筋的品种、级别、规格和数量	钢筋安装时, 受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。	符合要求	观察、	
2	钢筋保护层, 间距	查看钢筋是否有保护层	符合要求	观察, 钢尺	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢尺		
检验人员	检验日期		2017 年 5 月 30 日		

