

平行检验记录表

工程名称: 翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号 ZHJL-XYHB-PJ-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	厂区电缆沟土方开挖	施工单位	江苏能新光伏科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基底土性	应符合设计要求	符合		
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时, 应向排水沟方向做不小于 2‰ 的坡度。	合格		
3	基坑、基槽标高偏差	0~50mm	合格		
4	基坑、基槽长度、宽度 (由设计中心线向两边量) 偏差	+20~0mm	合格		
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	合格		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		符合规范要求			
检验仪器及编号					
检验人员	林玉峰		检验日期	2023 年 05 月 09 日	