

土方开挖工程平行检验表

编号: 020001

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称				验收部位		1#										
分项工程名称		土石方开挖														
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧国								
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位						分包项目经理										
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果									
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求			通过观察基底土性符合设计要求									
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。			通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定									
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	20	5	10	15	30	15	25	30	20	15	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	6	5	10	25	15	15	16	25	15	20
			机械	±50	mm	30	20	25	15	20	20	25	30	15	20	
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~-0	mm	10	20	15	14	5	10	15	15	16	8	
			挖方场地平整	人工	+20~-0	mm	20	15	18	16	15	15	12	16	15	14
			机械	+50~-0	mm	30	40	30	18	25	25	25	30	30	45	
管沟			+50~-0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
地(路)面基层			+20~-0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	18	15	18	15	10	15	18	15	20	10		
		挖方场地平整	人工	≤20	mm	10	15	14	16	12	15	9	18	12	10	
		机械	≤50	mm	30	35	45	30	25	25	30	35	32	30		
		管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		地(路)面基层	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
验收结论		符合要求														
专业监理工程师: 刘士发 2017年05月12日						施工单位质量员: 姚保峰 2017年5月12日										
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020002

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称				验收部位		2#										
分项工程名称		土石方开挖														
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位		/				分包项目经理		/								
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	-28	-13	8	-23	-38	-13	-13	-18	-23	-18	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	3	-8	-13	-28	-18	-18	-19	-28	-18	-23
				机械	±50	mm	-33	-23	-28	12	23	17	22	27	-18	17
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	7	17	12	11	2	7	12	12	13	5	
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	17	12	15	13	12	12	9	13	12	11
				机械	+50~0	mm	27	37	17	15	23	22	22	27	27	42
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	15	12	15	12	7	12	15	12	17	7	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	7	12	11	13	9	12	6	15	9	7
				机械	≤50	mm	27	32	42	27	22	22	27	32	29	27
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^a	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					姚保峰											
2017年05月03日					2017年5月3日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020003

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称				验收部位		3#										
分项工程名称		土石方开挖														
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位						分包项目经理										
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~ -50	mm	-29	-14	-9	-24	-39	-14	-14	-19	24	-19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	3	-8	13	28	-18	18	-19	-28	18	-23
				机械	±50	mm	36	26	31	9	-26	14	19	24	-21	14
			管沟	0~ -50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层	0~ -20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	-20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	-20~0	mm	17	12	15	13	12	12	9	13	12	11
				机械	-50~0	mm	24	34	14	12	20	19	19	24	24	39
管沟			-50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
地(路)面基层			-50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	7	12	11	13	9	12	6	15	9	7
				机械	≤50	mm	24	29	39	24	19	19	24	29	26	24
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					柳伟											
2017年07月05日					2017年7月5日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020004

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称																
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		4#										
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位		/				分包项目经理		/								
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果									
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求			通过观察基底土性符合设计要求									
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。			通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定									
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	30	15	10	25	40	15	15	20	25	20	
			挖方场地	人工	+10~-30	mm	1	10	15	30	20	20	21	30	20	25
			平整	机械	±50	mm	35	25	30	10	25	15	20	25	20	15
			管沟	0~ 50			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层	0~ 20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~-0	mm	5	15	10	9	0	5	10	10	11	3	
			挖方场地	人工	+20~-0	mm	15	10	13	11	10	10	7	11	10	9
			平整	机械	+50~-0	mm	25	35	15	13	21	20	20	25	25	40
管沟			+50~-0			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
地(路)面基层 ⁿ			≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	13	10	13	10	5	10	13	10	15	5		
		挖方场地	人工	≤20	mm	5	10	9	11	7	10	4	13	7	5	
		平整	机械	≤50	mm	25	30	40	25	20	20	25	30	27	25	
		管沟	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		地(路)面基层 ⁿ	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:						施工单位质量员:										
刘士发						何明利										
2017年06月09日						2017年6月9日										
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020005

表 5.3.1

单位(子单位)		工程名称		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程								
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		4+1#										
施工单位		中州建设有限公司		项目经理		宋慧民										
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012		专业工长(施工员)		于增瑞										
分包单位				分包项目经理												
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果									
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求			通过观察基底土性符合设计要求									
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。			通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定									
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-29	-14	-9	-24	-39	-14	-14	-19	-24	-19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	9	14	-29	-19	-19	20	-29	-19	-24
				机械	±50	mm	-34	-24	-29	11	-24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~ 50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层	0~ 20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
				机械	+50~0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
地(路)面基层 ^注			≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层 ^注	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:						施工单位质量员:										
刘士发						胡利峰										
2017年04月25日						2017年4月25日										
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020006

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程									
工程名称				验收部位		5#									
分项工程名称		土石方开挖													
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民							
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞							
分包单位						分包项目经理		/							

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~ -50	mm	-30	-15	-10	-25	-40	-15	-15	-20	-25	-20	
			挖方场地	人工	+10~-30	mm	1	-10	-15	-30	-20	-20	-21	-30	-20	-25
			平整	机械	±50	mm	-35	-25	-30	10	-25	15	20	25	-20	15
			管沟	0~ -50			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层	0~ -20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	5	15	10	9	0	5	10	10	11	3	
			挖方场地	人工	+20~0	mm	15	10	13	11	10	10	7	11	10	9
			平整	机械	+50~0	mm	25	35	15	13	21	20	20	25	25	40
管沟			+50~0			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	13	10	13	10	5	10	13	10	15	5	
			挖方场地	人工	≤20	mm	5	10	9	11	7	10	4	13	7	5
			平整	机械	≤50	mm	25	30	40	25	20	20	25	30	27	25
			管沟	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层 ⁽¹⁾	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					孙和平											
2017年05月06日					2017年5月6日											
注: 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020007

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称		土石方开挖		验收部位		6#										
分项工程名称		中州建设有限公司		项目经理		宋慧民										
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012		专业工长(施工员)		王增瑞										
分包单位				分包项目经理												
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2‰的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	-29	-14	-9	-24	-39	-14	-14	-19	-24	-19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	-9	-14	-29	-19	-19	-20	-29	-19	-24
				机械	±50	mm	-34	24	-29	11	-24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	-20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	-20~0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
				机械	-50~0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			-50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
地(路)面基层			-50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:				施工单位质量员:												
刘士发				姚佩华												
2017年04月25日				2017年4月25日												
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020008

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称				验收部位		7#										
分项工程名称		土石方开挖														
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位						分包项目经理		/								
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果									
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求			通过观察基底土性符合设计要求									
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。			通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定									
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	30	15	10	25	40	15	15	20	25	20	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	1	10	15	30	20	20	21	30	20	25
				机械	±50	mm	35	25	30	10	25	15	20	25	20	15
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	5	15	10	9	0	5	10	10	11	3	
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	15	10	13	11	10	10	7	11	10	9
				机械	+50~0	mm	25	35	15	13	21	20	20	25	25	40
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
地(路)面基层			≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	13	10	13	10	5	10	13	10	15	5	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	5	10	9	11	7	10	4	13	7	5
				机械	≤50	mm	25	30	40	25	20	20	25	30	27	25
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:						施工单位质量员:										
刘士发						柳保峰										
2017年04月21日						2017年4月21日										
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020009

表 5.3.1

单位(子单位) 工程名称		基础工程		分部(子分部)工 程名称		土石方工程									
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		7+1#									
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民							
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长 (施工员)		王增瑞							
分包单位		/				分包项目经理		/							

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-31	-16	-11	-26	-41	-16	-16	-21	-26	-21	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	0	-11	-16	-31	-21	-21	-22	-31	-21	-26
				机械	±50	mm	-36	-26	-31	9	-26	14	19	24	-21	14
			管沟	0~-50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~-0	mm	4	14	9	8	-1	4	9	9	10	2	
			挖方场地平整	人工	+20~-0	mm	14	9	12	10	9	9	6	10	9	8
				机械	+50~-0	mm	24	34	14	12	20	19	19	24	24	39
管沟			+50~-0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	12	9	12	9	4	9	12	9	14	4	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	4	9	8	10	6	9	3	12	6	4
				机械	≤50	mm	24	29	39	24	19	19	24	29	26	24
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^注	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘出发					柳保华											
2017年04月21日					2017年4月21日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020010

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程													
工程名称				验收部位		8#													
分项工程名称		土石方开挖																	
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民											
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞											
分包单位						分包项目经理													
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果														
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求														
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定														
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	28	13	8	23	38	13	13	18	23	18				
			挖方场地	人工	+10~-30	mm	3	8	13	28	18	18	19	28	18	23			
			平整	机械	±50	mm	33	23	28	12	23	17	22	27	18	17			
			管沟	0~50			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
			地(路)面基层	0~20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~-0	mm	7	17	12	11	2	7	12	12	13	5				
			挖方场地	人工	+20~-0	mm	17	12	15	13	12	12	9	13	12	11			
			平整	机械	+50~-0	mm	27	37	17	15	23	22	22	27	27	42			
管沟			+50~-0			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
一般项目	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	15	12	15	12	7	12	15	12	17	7					
		挖方场地	人工	≤20	mm	7	12	11	13	9	12	6	15	9	7				
		平整	机械	≤50	mm	27	32	42	27	22	22	27	32	29	27				
		管沟	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
		地(路)面基层 ⁽ⁿ⁾	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
验收结论		符合要求																	
专业监理工程师:					施工单位质量员:														
刘士发					刘士发														
2017年04月19日					2017年4月19日														
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																			

土方开挖工程平行检验表

编号: 020011

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程									
工程名称				工程名称											
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		9#									
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民							
施工执行标准名称及编号		DL/T5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞							
分包单位						分包项目经理									

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2‰的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	31	16	11	-26	41	16	-16	21	-26	-21	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	0	11	-16	31	-21	21	22	31	-21	26
				机械	±50	mm	36	26	31	9	-26	14	19	24	-21	14
			管沟		0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层		0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	-20~0	mm	4	14	9	8	-1	4	9	9	10	2	
			挖方场地平整	人工	-20~0	mm	14	9	12	10	9	9	6	10	9	8
				机械	+50~0	mm	24	34	14	12	20	19	19	24	24	39
管沟				+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	12	9	12	9	4	9	12	9	14	4		
		挖方场地平整	人工	≤20	mm	4	9	8	10	6	9	3	12	6	4	
			机械	≤50	mm	24	29	39	24	19	19	24	29	26	24	
		管沟		≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		地(路)面基层		≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					姚伟											
2017年04月16日					2017年4月16日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020012

表 5.3.1

单位(子单位)		工程名称		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程	
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		10#			
施工单位		中州建设有限公司		项目经理		宋慧民			
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012		专业工长(施工员)		王增瑞			
分包单位				分包项目经理					

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时, 应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡, 符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	29	-14	-9	-24	-39	-14	-14	-19	-24	-19	
			挖方场地	人工	+10~-30	mm	2	-9	-14	-29	-19	-19	-20	-29	-19	-24
			平整	机械	±50	mm	34	-24	-29	11	-24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~ 50			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层	0~ 20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~-0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地	人工	+20~-0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
			平整	机械	+50~-0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			+50~-0			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
			平整	机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层 ^a	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					柳明											
2017 年 04 月 17 日					2017 年 4 月 17 日											
注: 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020013

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称				验收部位		11#										
分项工程名称		土石方开挖														
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		L增瑞								
分包单位						分包项目经理										
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~ -50	mm	-28	-13	-8	23	-38	-13	13	18	23	18	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	3	-8	-13	28	-18	18	19	28	18	23
				机械	±50	mm	-33	23	-28	12	-23	17	22	27	18	17
			管沟	0~ -50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~ -20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~-0	mm	7	17	12	11	2	7	12	12	13	5	
			挖方场地平整	人工	+20~-0	mm	17	12	15	13	12	12	9	13	12	11
				机械	+50~-0	mm	27	37	17	15	23	22	22	27	27	42
管沟			+50~-0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	15	12	15	12	7	12	15	12	17	7	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	7	12	11	13	9	12	6	15	9	7
				机械	≤50	mm	27	32	42	27	22	22	27	32	29	27
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^注	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					姚明华											
2017年04月05日					2017年4月5日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020014

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称				验收部位		12#										
分项工程名称		土石方开挖				项目经理		宋慧民								
施工单位		中州建设有限公司				专业工长 (施工员)		王增瑞								
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012				分包项目经理		/								
分包单位																
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	29	-14	-9	24	-39	-14	-14	-19	-24	-19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	-9	14	-29	-19	-19	-20	-29	19	-24
				机械	±50	mm	-34	24	-29	11	24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~-50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~-20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	-20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	-20~0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
				机械	-50~0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			-50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^a	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					刘增瑞											
2017年04月05日					2017年4月8日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020015

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称																
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		13#										
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210 1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位		/				分包项目经理		/								
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果									
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求			通过观察基底土性符合设计要求									
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。			通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定									
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-25	10	-5	-20	-35	-10	-10	-15	20	-15	
			挖方场地	人工	+10~-30	mm	6	-5	-10	25	-15	-15	-16	-25	-15	-20
			平整	机械	±50	mm	-30	20	-25	15	-20	20	25	30	-15	20
			管沟	0~50			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层	0~20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	10	20	15	14	5	10	15	15	16	8	
			挖方场地	人工	+20~0	mm	20	15	18	16	15	15	12	16	15	14
			平整	机械	+50~0	mm	30	40	20	18	26	25	25	30	30	45
管沟			+50~0			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	18	15	18	15	10	15	18	15	20	10	
			挖方场地	人工	≤20	mm	10	15	14	16	12	15	9	18	12	10
			平整	机械	≤50	mm	30	35	45	30	25	25	30	35	32	30
			管沟	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层 ^注	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:						施工单位质量员:										
刘士俊						孙明华										
2017年04月05日						2017年4月5日										
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020016

表 5.3.1

单位(子单位)		工程名称		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程													
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		14#															
施工单位		中州建设有限公司		项目经理		宋慧民															
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012		专业工长(施工员)		王增瑞															
分包单位		/		分包项目经理		/															
类别	序号	检查项目		质量标准	单位	质量检验结果															
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求															
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定															
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-31	-16	-11	-26	-41	16	-16	-21	-26	-21						
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	0	-11	-16	-31	-21	-21	-22	-31	-21	-26					
				机械	±50	mm	-36	-26	-31	9	-26	14	19	24	21	14					
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	4	14	9	8	-1	4	9	9	10	2						
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	14	9	12	10	9	9	6	10	9	8					
				机械	+50~0	mm	24	34	14	12	20	19	19	24	24	39					
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	12	9	12	9	4	9	12	9	14	4						
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	4	9	8	10	6	9	3	12	6	4					
				机械	≤50	mm	24	29	39	24	19	19	24	29	26	24					
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
			地(路)面基层 ^(注)	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
验收结论		符合要求																			
专业监理工程师:					施工单位质量员:																
刘士俊					胡佩华																
2017年04月05日					2017年4月5日																
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																					

土方开挖工程平行检验表

编号: 020017

表 5.3.1

单位(子单位) 工程名称		基础工程		分部(子分部)工 程名称		土石方工程										
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		15#										
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长 (施工员)		王增瑞								
分包单位		/				分包项目经理		/								
类别	序号	检查项目		质量标准	单位	质量检验结果										
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求										
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2‰的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定										
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-29	-14	-9	-24	-39	-14	-14	-19	-24	-19	
			挖方场地	人工	+10~-30	mm	2	9	-14	-29	-19	-19	-20	-29	-19	-24
			平整	机械	±50	mm	-34	24	29	11	-24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~ 50			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层	0~ 20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地	人工	+20~0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
			平整	机械	+50~0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			+50~0			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
			平整	机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层 ^(注)	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					刘士发											
2017年04月05日					2017年4月5日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020018

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称				验收部位		16#										
分项工程名称		土石方开挖														
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位						分包项目经理		/								
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果									
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求			通过观察基底土性符合设计要求									
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。			通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定									
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	-29	-14	-9	-24	-39	-14	-14	-19	-24	-19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	-9	-14	-29	-19	-19	-20	-29	-19	-24
				机械	±50	mm	-34	24	-29	11	-24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
				机械	+50~0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ⁽¹⁾	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:						施工单位质量员:										
刘士发						胡晓峰										
2017年06月09日						2017年6月9日										
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020019

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程											
工程名称																	
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		17#											
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民									
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞									
分包单位						分包项目经理											
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果												
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求												
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定												
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	-29	-14	9	-24	39	-14	-14	-19	24	19		
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	-9	-14	29	-19	-19	-20	-29	-19	-24	
				机械	±50	mm	34	-24	-29	11	-24	16	21	26	-19	16	
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	±20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4		
			挖方场地平整	人工	±20~0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10	
				机械	±50~0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41	
			管沟	±50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
				挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
					机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
				管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
地(路)面基层 ^{a)}				≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
验收结论		符合要求															
专业监理工程师:					施工单位质量员:												
刘士发					姚保峰												
2017年04月17日					2017年4月17日												
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																	

土方开挖工程平行检验表

编号: 020020

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称																
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		18#										
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位		/				分包项目经理		/								
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果									
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求			通过观察基底土性符合设计要求									
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。			通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定									
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	-29	-14	9	24	-39	-14	-14	-19	-24	-19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	-9	-14	-29	-19	19	-20	29	-19	-24
				机械	±50	mm	-34	-24	-29	11	-24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
				机械	+50~0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^注	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:						施工单位质量员:										
刘士发						刘增瑞										
2017年04月06日						2017年4月6日										
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020021

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程													
工程名称				验收部位		19#													
分项工程名称		土石方开挖																	
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民											
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞											
分包单位						分包项目经理													
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果														
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求														
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2‰的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定														
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	29	14	9	24	39	14	14	19	24	19				
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	9	14	29	19	19	20	29	19	24			
				机械	±50	mm	34	24	29	11	24	16	21	26	19	16			
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~-0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4				
			挖方场地平整	人工	+20~-0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10			
				机械	+50~-0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41			
管沟			+50~-0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6				
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6			
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26			
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
			地(路)面基层	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
验收结论		符合要求																	
专业监理工程师:					施工单位质量员:														
刘士发					王增瑞														
2017年04月06日					2017年4月6日														
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																			

土方开挖工程平行检验表

编号: 020022

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称				验收部位		20#										
分项工程名称		土石方开挖														
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位						分包项目经理										
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2‰的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50	mm	29	14	9	24	39	14	14	19	-24	-19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	9	14	29	19	19	20	29	-19	24
				机械	±50	mm	-34	24	29	11	24	16	21	26	19	16
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
				机械	+50~0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
地(路)面基层			≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					胡伟峰											
2017年04月06日					2017年4月6日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020023

表 5.3.1

单位(子单位)		工程名称		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程	
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		21#			
施工单位		中州建设有限公司		项目经理		宋慧民			
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012		专业工长(施工员)		王增瑞			
分包单位				分包项目经理		/			

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~ -50	mm	29	-14	-9	24	-39	14	-14	-19	-24	-19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	9	14	29	-19	19	-20	-29	-19	24
				机械	±50	mm	34	24	29	11	-24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~ -50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~ -20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~-0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	+20~-0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
				机械	+50~-0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			+50~-0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^{a)}	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					姚伟峰											
2017年04月06日					2017年4月6日											

注: 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。

土方开挖工程平行检验表

编号: 020024

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称																
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		22#										
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210 1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位						分包项目经理										
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-29	-14	-9	-24	-39	-14	14	-19	-24	19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	-9	-14	-29	-19	-19	-20	-29	-19	24
				机械	±50	mm	-34	-24	-29	11	24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	-20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
				机械	+50~0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^注	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发 2017年04月06日					柳明峰 2017年4月6日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020025

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称																
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		23#										
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民								
施工执行标准名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞								
分包单位						分包项目经理		/								
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	29	-14	-9	24	-39	-14	14	-19	-24	-19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	-9	14	-29	19	19	-20	-29	19	-24
				机械	±50	mm	-34	-24	-29	11	24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
				机械	+50~0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^a	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					刘峰											
2017年04月06日					2017年4月6日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																

土方开挖工程平行检验表

编号: 020026

表 5.3.1

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程									
工程名称															
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		24#									
施工单位		中州建设有限公司				项目经理		宋慧民							
施工执行标准名称及编号		DLT5210 1-2012				专业工长(施工员)		王增瑞							
分包单位						分包项目经理									

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-29	-14	-9	-24	-39	-14	-14	-19	-24	-19	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	2	-9	-14	-29	-19	-19	-20	-29	-19	-24
				机械	±50	mm	-34	-24	-29	11	-24	16	21	26	-19	16
			管沟	0~ 50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~ 20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~-0	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	+20~-0	mm	16	11	14	12	11	11	8	12	11	10
				机械	+50~-0	mm	26	36	16	14	22	21	21	26	26	41
管沟			+50~-0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	14	11	14	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	6	11	10	12	8	11	5	14	8	6
				机械	≤50	mm	26	31	41	26	21	21	26	31	28	26
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^注	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:					施工单位质量员:											
刘士发					姚峰											
2017年06月17日					2017年6月17日											
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																