

平行检验记录表

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号：HXXH-PXJ-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	灌注桩
	工序	工序名称	钢筋笼制作	实施单位	山东同信
		其他	无其他制作棚。		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1.	钢筋加工偏差	全长偏差 ±10 箍筋内径尺寸 ±5	7 -5 -4 6 3、4、-1.5		
2.	钢筋调直	平直	合格		
3.	钢筋绑扎	满扎	合格		
			/		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺 钢直尺 /			
检验人员	李海	检验日期	2017年04月12日		