

平行检验记录表

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号：HXXH-PXJ-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	HRB300 46.5
		生产厂家	天津金都	使用部位	灌注桩基础
	工序	工序名称	/	实施单位	山东同信
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1.	直径	设计文件	符合设计	6.5. 6.4. 6.4 6.6	
2	外观	DL/T5210.1-2012	无裂纹、无老锈	表5.10.5	
		/			
检验结论		合格			
检验仪器及编号		米尺. 0020791			
检验人员	李海	检验日期	2017年04月01日		