

平行检验记录表

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号：HXXH-PXJ-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	桩成孔	实施单位	山东国信
		施工部位	3#、11#子阵		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	孔径	250mm	合格		
2	孔深	1500mm	合格		
3	孔底情况	有无积水、有无塌孔	有积水、无塌孔	在浇筑中即 时用水泵抽排	
检验结论		符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	李海、张小明		检验日期	2017年4月16日	