

平行检验记录表

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号：HXXH-PXJ-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	钢筋笼制作	实施单位	山东同信
		施工部位	钢筋笼加工区 (1#)		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢筋笼加工偏差	长度偏差±10 箍筋内尺寸±5	4 -2 2 3		
2	钢筋调直	平直	合格		
3	钢筋调直	调直	合格		
4			/		
5					
6					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺： 钢直尺：		
检验人员	王海		检验日期	2017年04月13日	