

平行检验记录表

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号: LQLZ/ZHJL-PL-005

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 工序			
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏电缆	材料型号规格	1*4mm ²
		生产厂家		使用部位	组件汇线
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆长度		45000 米	45000 米	符合标准
2	截面尺寸		1*4mm ²	1*4mm ²	符合标准
3	合格证		齐全	齐全	符合标准
4	检测报告		齐全	齐全	符合标准
5	外观		是否破损	良好	符合标准
检验结论			符合规范要求		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺		
检验人员	付铭飞		检验日期	2017 年 04 月 14 日	