

平行检验记录表

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL-PJ-017

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	江苏华能
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	电缆覆盖软土	设计要求	符合要求		
2	直埋电缆标志	设计要求	符合要求		
3	电缆并列敷设的净距	设计要求	符合要求		
4	电缆终端（接头）制作	设计及规范要求	符合要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	王志明		检验日期	2017年 6月17日	