

平行检验记录表

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL-PJ-014

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	光伏区 1#、2#、3#、4#箱逆变基础模板拆除	施工单位	江苏华能		
		其他					
序号	检 验 项 目	质 量 标 准		质量检验结果		备 注	
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行		符合要求			
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤		符合要求			
3	模板拆除	模板拆除时，不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运		符合要求			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
检验结论		符合要求					
检验仪器及编号							
检验人员	张建安			检验日期	2017年 6月15日		