

平行检验记录表

工程名称：扬中天宇光伏系统有限公司江苏成城电气有限公司 1.5MW 光伏发电项目

编号：02

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	265Wp
		生产厂家	天海光电科技	使用部位	镇江成城电气有限公司厂房屋顶
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	江苏镇江安装电气有限公司
		其他	无		
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	外形尺寸		设计图纸	合格	
3	零部件数量		齐全	合格	
4	安装位置		设计图纸	合格	
5	安装的形式		设计图纸	合格	
6	安装标高		设计图纸	合格	
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	合格	
8	安装角度		方向正确，且偏差±1°	合格	
9	组件边缘高差		设计图纸	合格	
10	组件平整度		设计图纸	合格	
检验结论			整个施工符合设计及规范要求		
检验仪器及编号			水准仪（DZS3-2T NO 1604226） 钢卷尺		
检验人员	田大超		检验日期	2017年5月25日	