

平行检验记录表

工程名称：扬中天宇光伏系统有限公司江苏成城电气有限公司 1.5MW 光伏发电项目

编号：01

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	镇江成城电气有限公司厂房顶
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	江苏镇江安装集团有限公司
		其他	无		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	设计图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	安装位置	设计图纸	合格		
5	安装的形式	设计图纸	合格		
6	安装标高	设计图纸	合格		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	合格		
检验结论		整个施工符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		水准仪（DZS3-2T NO 1604226） 钢卷尺			
检验人员	田大超		检验日期	2017年5月20日	