

## 平行检验记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-JLG-01

| 检验对象分类   |           |           | <input checked="" type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备        | 设备名称      | 户外预付款计量柜                               | 设备型号规格                      | 10KV                                   |
|          |           | 生产厂家      | 保定久鼎保互电气有限公司                           | 安装位置                        | 计量柜基础                                  |
|          | 材料        | 材料名称      | /                                      | 材料型号规格                      | /                                      |
|          |           | 生产厂家      | /                                      | 使用部位                        | /                                      |
|          | 工序        | 工序名称      | 计量柜安装                                  | 实施单位                        | 山东军辉建设集团有限公司                           |
|          |           | 其他        | /                                      |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目   | 质量标准      | 质量检验结果                                 | 备 注                         |                                        |
| 1        | 开关外观检查    | 无碰伤变形     | 无碰伤变形                                  |                             |                                        |
| 2        | 开关手动分、合闸  | 灵活、准确     | 灵活、准确                                  |                             |                                        |
| 3        | 辅助开关动作    | 准确、可靠     | 准确、可靠                                  |                             |                                        |
| 4        | 开关分合闸位置指示 | 正确        | 正确                                     |                             |                                        |
| 5        | 电感接线检查    | 牢固正确      | 牢固                                     |                             |                                        |
| 6        | 电感绝缘层     | 无损伤、裂纹    | 符合规范要求                                 |                             |                                        |
| 7        | 电容接线检查    | 牢固正确      | 牢固                                     |                             |                                        |
| 8        | 电容外观检查    | 无放电痕迹、无损伤 | 符合规范要求                                 |                             |                                        |
| 9        | 电路板外观检查   | 牢固正确      | 牢固                                     |                             |                                        |
| 10       | 熔断器检查     | 导通良好，接触牢固 | 良好、牢固                                  |                             |                                        |
| 11       | 底架与基础连接   | 牢固，导通良好   | 牢固、良好                                  |                             |                                        |
| 检验结论     |           | 合格        |                                        |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |           |           |                                        |                             |                                        |
| 检验人员     | 夏志夏       |           | 检验日期                                   | 2017 年 06 月 19 日            |                                        |

### 填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的口框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。