

平行检验记录表

工程名称: 中设国联干都 60MWp (二期 40MWp)

编号: JXYD 11-014

光伏电站中草药种植一体化项目

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	光伏 4 区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司;
其他					
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	合格	
2	外形尺寸		设计要求	合格	
3	材质		设计要求	合格	
4	零部件数量		设计要求	合格	
5	安装位置		设计要求	合格	
6	安装形式		设计要求	合格	
7	安装标高		设计要求	合格	
8	安装方向		设计要求	合格	
9	中心线偏差		设计要求	合格 (≤2mm)	
10	螺栓紧固		符合厂家设计要求	合格	
11	垂直度偏差		设计要求	合格 ≤1mm/m	
检验结论			合格 符合设计要求		
检验仪器及编号			水准仪 DZS3-2T N01604226 卷尺 角度仪		
检验人员	张景光		检验日期	2018.3.28	
			2018 年 03 月 28 日		

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打v, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。

