

平行检验记录表

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

编号： JL-JCJLB-010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地扁钢电缆敷设	实施单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
		其他	隐蔽验收		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	电缆敷设	厚度 0.90mm	基本符合		
2	扁钢焊接	搭接长度 200mm	基本符合要求		
3	镀锌防腐	平整	基本符合要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		符合			
检验仪器及编号		游标卡尺			
检验人员	李坤	检验日期	2017 年 7 月 8 日		