

平行检验记录表

工程名称：中设国联于都 60MWp（二期 40MWp）

光伏电站中草药种植一体化项目

编号：JXYD II--033

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	光伏 4 区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架、斜梁、前后支撑安装，	实施单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	设计要求	合格		
3	材质	设计要求	合格		
4	零部件数量	设计要求	合格		
5	安装位置	设计要求	合格		
6	安装形式	设计要求	合格		
7	梁标高偏差（同组）	设计要求 $\leq 3\text{mm}$	合格 $\leq 2\text{mm}$		
8	安装方向	设计要求	合格		
9	中心线偏差	设计要求（ $\leq 2\text{mm}$ ）	合格（ $\leq 1.5\text{mm}$ ）		
10	螺栓紧固	符合厂家设计要求	合格		
11	支架倾斜角度偏差	设计要求（不大于正负 1° ）	合格 $\leq 1^\circ$		
12	立柱面偏差（同组）	设计要求 ≤ 3	合格 2mm		
检验结论		合格 符合设计要求			
检验仪器及编号		水准仪 DZS3-2T N01604226 卷尺 角度仪			
检验人员	李永	检验日期	2018.5.11		
		2018 年 05 月 11 日			

填写、使用说明

- （1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的口框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- （2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- （3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。



由 扫描全能王 扫描创建