

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目

编号: TWHLJ-GC003-ZH-JZLB5-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	太阳能光伏组件		设备型号规格
		生产厂家	通威太阳能有限公司		安装位置
	材料	材料名称	太阳能光伏组件		材料型号规格
		生产厂家	通威太阳能有限公司		使用部位
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	中石化建设有限公司 苏中分公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	设计图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	安装位置	设计图纸	合格		
5	安装的形式	设计图纸	合格		
6	安装标高	设计图纸	合格		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
8	安装角度	方向正确, 且偏差±1°	合格		
9	组件边缘高差	设计图纸	合格		
10	组件平整度	设计图纸	合格		
	/				
检验结论		整个施工符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		水准仪 (DZS3-2T NO 1604226) 钢卷尺			
检验人员	田月有		检验日期	2017. 4. 29 年 月 日	