

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目

编号: TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏支架	设备型号规格	
		生产厂家	无锡苏广能源科技	安装位置	光伏区
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	
		生产厂家	无锡苏广能源科技	使用部位	光伏 5、6、7 区
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	中石化建设有限公司 苏中分公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	外形尺寸		设计图纸	合格	
3	零部件数量		齐全	合格	
4	安装位置		设计图纸	合格	
5	安装的形式		设计图纸	合格	
6	安装标高		设计图纸	合格	
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	合格	
8	安装角度		方向正确, 且偏差±1°	合格	
	/				
检验结论			整个施工符合设计及规范要求		
检验仪器及编号			水准仪 (DZS3-2T NO 1601226) 钢卷尺		
检验人员	司同有.		检验日期	2017 年 4 月 27 日	