

平行检验记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号 HBWX-XZY-PJ-017

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	山东福源设备安装有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	电缆覆盖软土	设计要求	软土厚度10cm		
2	直埋电缆标志	设计要求	标志齐全		
3	电缆并列敷设的净距	设计要求	40mm		
4	电缆终端（接头）制作	设计及规范要求	符合设计规范		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员			检验日期	2017年 5月 28日	