

平行检验记录表

工程名称：鞍山市职业教育接地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：01

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	场区内电缆沟开挖回填	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆沟深度	0.8m	符合要求		
2	电缆沟宽度	按图	符合要求		
3	沟内有无石块、建筑垃圾	沟内无石块，无建筑垃圾。	无垃圾，符合要求		
4	电缆上部采用何保护措施	铺沙盖砖	已铺沙盖砖		
5	回填土是否经分层夯实	分层夯实	符合要求		
6	电缆沟回填后何处设有标志桩	每隔 15 米设个	符合要求		
7					
8					
9					
10					
检验结论		相关施工工序经检查符合要求。			
检验仪器及编号					
检验人员	张明		检验日期	2017 年 6 月 23 日	