

平行检验记录表

工程名称：鞍山市职业教育接地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：03

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电力电缆绝缘电阻测试	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	A 相对地	不低于 10M 欧	经测试 200M 欧		
2	B 相对地	不低于 10M 欧	经测试 300M 欧		
3	C 相对地	不低于 10M 欧	经测试 280M 欧		
4	A 相对 B 相	不低于 10M 欧	经测试 320M 欧		
5	B 相对 C 相	不低于 10M 欧	经测试 360M 欧		
6	A 相对 C 相	不低于 10M 欧	经测试 420M 欧		
7					
8					
9					
10					
检验结论		经检查, 测试符合要求			
检验仪器及编号		ZC25-3 型绝缘电阻表			
检验人员	徐永成		检验日期	2017 年 8 月 13 日	