

平行检验记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	车间 B1 区屋面夹具及铝轨梁安装	实施单位	江苏启安建设集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	夹具之间的距离	图纸设计	合格		
2	导轨两端的悬挑长度	图纸设计	合格		
3	夹具的紧固性	GBT 50796-2012 光伏发电工程验收规范	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	郭传将 姜云		检验日期	2017 年 5 月 22 日	