

平行检验记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1#车间屋面镀锌扁钢与镀锌扁钢螺栓连接施工	实施单位	江苏启安建设集团有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	扁钢钻孔处防腐		设计要求及规范	合格	
2	扁钢的搭接长度		设计要求及规范	合格	
3	螺栓连接用是否采用防松螺帽或者防松垫片		设计要求及规范	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	王传峰 姜云		检验日期	2017 年 6 月 25 日	