

平行检验记录表

编号: 005

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1#车间屋面桥架安装 施工	实施单位	江苏启安建设集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	桥架切割处的防腐处理		图 纸 设 计 及 GB 50212-2014 《建筑防腐工程施工规范》	合格	
2	桥架伸缩节的安装		图纸设计	合格	
3	桥架间防雷接地铜芯软导线的跨接		GB50149-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	王传辉		检验日期	2017 年 7 月 6 日	