


平行检验记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：009

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	江苏启安建设集团有限公司
		其他	执行标准为《建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 183—2008)		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	悬持箱中心至地面高度	按设计规定	合格		
2	安装垂直度误差 mm/m	<1.5mm/m	合格		
3	户外箱体的密封	良好、防水、防潮、防尘	合格		
4	紧固件表面处理	镀锌	合格		
5	紧固件检查	齐全、完好、紧固	合格		
6	箱架接地连接	牢固，导通良好	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员			检验日期	2017 年 8 月 13 日	