

平行检验记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏支架安装	实施单位	江苏启安建设集团有限公司
		其他	《建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 183—2008)		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢构件质量	钢构件应符合设计要求和现行有关标准规定，无因运输、堆放和吊装等造成变形及涂层脱落(或已矫正和修补)	合 格		
2	防腐处理	应符合设计及规范的要求	合 格		
3	接地装置	必须符合设计要求和现行标准规定	合 格		
4	标记	中心线标记和标高基准点完备、准确、清楚、编号准确	合 格		
5	构架外观	表面洁净，无焊疤、油污、锈迹、凹凸、失圆等，涂装层色泽均匀	合 格		
6	钢横梁外观	构件应平直，无明显弯曲	合 格		
检验结论			合 格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	王传将 王××		检验日期	2017 年 8 月 14 日	