

平行检验记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	防雷接地镀锌扁钢与屋面女儿墙钢架焊接	实施单位	江苏启安建设集团有限公司
		其他	《建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 183—2008)		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	搭接长度	≥2 倍宽度，且焊接面≥3 面	合 格		
2	焊接部位表面处理	刷防腐漆	合 格		
3	焊接部位检查	牢固	合 格		
检验结论			合 格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	郭伟峰 姜云		检验日期	2017 年 9 月 1 日	