

平行检验记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：016

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1#车间屋面 E 区安装的光伏组件	实施单位	江苏启安建设集团有限公司
		其他	GBT 50796-2012 光伏发电工程验收规范		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	组件的悬挑长度		图纸设计	合 格	
2	支架伸出阵列边缘的长度		图纸设计	合 格	
3	组件的连接数量及路径		图纸设计	合 格	
4	光伏组件的外观、接线盒及连接器		不应有损坏的现象	合 格	
5	光伏组件间接插件连接		应牢固	合 格	
6	连接线		整齐、美观	合 格	
7	光伏组件安装的倾斜角偏差及组件边缘高差		GB50794	合格	
检验结论			合 格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	赵传将		检验日期	2017 年 9 月 23 日	