

平行检验记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-PJ-03

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 4-6#箱变基础预埋件	施工单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	符合		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3			
3	预埋件与模板的间隙	紧贴			
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	符合		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2			
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	要求		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5			
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	求		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5			
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$			
检验结论					
检验仪器及编号					
检验人员	孙景河	检验日期	2017 年 5 月 28 日		