

平行检验记录表

工程名称: 徐州国商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-MSSC-PJ-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	站外电缆沟定位放线及高程控制	施工单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个	符合 要求		
2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求			
3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求			
4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论					
检验仪器及编号					
检验人员	黄岩		检验日期	2017年5月21日	