

平行检验记录表

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JNSH-ZHJL-PJ -006

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆覆盖软土		设计要求	符合要求	
2	直埋电缆标志		设计要求	符合要求	
3	电缆并列敷设的净距		设计要求	符合要求	
4	电缆终端（接头）制作		设计及规范要求	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	张成		检验日期	2017 年 6 月 10 日	