

平行检验记录表

工程名称：苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号：01

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	苏州吴江康饮厂房顶
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	上海久能能源科技发展有限公司
		其他	无		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	设计图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	安装位置	设计图纸	合格		
5	安装的形式	设计图纸	合格		
6	安装标高	设计图纸	合格		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°。	合格		
	/				
检验结论		整个施工符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		水准仪（DZS3-2T NO 1604226） 钢卷尺			
检验人员	李明冬	检验日期	2017年9月11日		