

平行检验记录表

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXGT-DSQC07

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	组件	设备型号规格	265W
		生产厂家	东方日升	安装位置	屋面
	材料	材料名称	远东电缆	材料型号规格	3*185
		生产厂家	远东电缆	使用部位	屋面等
	工序	工序名称		实施单位	无锡泰创工业设备安装有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	组串电压测试		设计图纸	合格	
2	逆变器、汇流箱绝缘电阻测试		设计图纸	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			万用变、绝缘电阻测试仪		
检验人员	戚平		检验日期	2017 年 11 月 08 日	