

平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	金属预埋件	材料型号规格	50x50x2米
		生产厂家	华德宝(昆山)有限公司	使用部位	光伏支架基础
	工序	工序名称		实施单位	中利
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	镀锌层	按设计要求	65um 合格		
	螺孔间距	按设计要求	合格		
	螺孔深度	按设计要求	合格		
	螺孔直径	按设计要求	合格		
	螺孔距离	按设计要求	合格		
	防雷接地焊接及防腐	按设计要求	合格		
	电缆沟开挖及电缆敷设	按设计要求	合格		
	汇流箱安装	按设计要求	合格		
	逆变器安装	按设计要求	合格		
检验结论		689根 合格 海子沟村			
检验仪器及编号		镀锌层检测仪、钢卷尺			
检验人员	秦福辛	检验日期	2018 年 10 月 15 日		

