

平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	开关站基础	实施单位	河北力能
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	长	设计标准	符合设计要求	边坡太小	
2	宽	设计标准	符合设计要求	应做各边	
3	标高	设计标准	符合设计要求	坡防护	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢 尺			
检验人员	王宏伟	检验日期	2018 年 11 月 10 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	线收钢筋(现场)	实施单位	河北力能
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	钢筋型号	设计标准	KK 符合要求		
2.	钢筋间距	设计标准	KK 符合要求		
3.	柱筋数量	设计标准	KK 符合要求		
4.	柱筋轴线间距	设计标准	KK 符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢 尺			
检验人员	王洪伟	检验日期	2018 年 11 月 12 日		

