

平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3X300+1, 3X240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	电缆进场检验	按规范标准	外观规格符合规范要求		
	电缆沟深度	按设计要求	合格		
	电缆敷设	按设计要求	合格		
	电缆拐弯半径	按规范标准	符合标准		
	电缆沟填沙盖砖	按设计要求	合格		
	电缆终端头制作	按规范标准	四指套、热缩、符合要求		
检验结论		合格			缆子沟村
检验仪器及编号					
检验人员	李福章	检验日期	2018 年 11 月 1 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3X300+1, 3X240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	电缆进场检验	按规范标准	外观规格符合规范要求		
	电缆沟深度	按设计要求	合格		
	电缆敷设	按设计要求	合格		
	电缆拐弯半径	按规范标准	符合标准		
	电缆沟敷设盖砖	按设计要求	合格		
	电缆终端头制作	按规范标准	四指套、热缩符合要求		
检验结论		符合要求 沙驼子村			
检验仪器及编号					
检验人员	秦新平	检验日期	2018 年 11 月 3 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3x300+1, 3x240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	电缆进场检验	按规范标准	材料规格符合规范要求		
	电缆沟深度	按设计要求	合格		
	电缆敷设	按设计要求	合格		
	电缆拐弯半径	按规范标准	符合标准		
	电缆沟敷设盖砖	按设计要求	合格		
	电缆终端头制作	按规范标准	四指套、热缩符合要求		
检验结论		合格 干沟光新组			
检验仪器及编号					
检验人员	秦福年	检验日期	2018 年 12 月 6 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3X300+1, 3X240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	电缆进场检验	按规范标准	外观规格符合规范要求		
	电缆沟深度	按设计要求	合格		
	电缆敷设	按设计要求	合格		
	电缆拐弯半径	按规范标准	符合标准		
	电缆沟填沙盖砖	按设计要求	合格		
	电缆终端头制作	按规范标准	四指套、热缩、符合要求		
检验结论		合格 苏家店、干沟门。			
检验仪器及编号					
检验人员	秦新平	检验日期	2018 年 12 月 7 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3X300+1, 3X240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	电缆进场检验	按规范标准	外观规格符合规范要求		
	电缆沟深度	按设计要求	合格		
	电缆敷设	按设计要求	合格		
	电缆拐弯半径	按规范标准	符合标准		
	电缆沟敷设盖砖	按设计要求	合格		
	电缆终端头制作	按规范标准	四指套、热缩、符合要求		
检验结论		合格 干沟门 张学文。			
检验仪器及编号					
检验人员	秦毅章	检验日期	2018 年 12 月 7 日		



平行检验记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3X300+1, 3X240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	电缆进场检验	按规范标准	外观规格符合规范要求		
	电缆沟深度	按设计要求	合格		
	电缆敷设	按设计要求	合格		
	电缆拐弯半径	按规范标准	符合标准		
	电缆沟填沙盖砖	按设计要求	合格		
	电缆终端头制作	按规范标准	四指套, 热缩, 符合要求		
检验结论		合格 沟子沟村			
检验仪器及编号					
检验人员	秦福宇	检验日期	2018 年 12 月 11 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3x300+1, 3x240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	电缆进场检验		按规范标准	外观规格符合规范要求	
	电缆沟深度		按设计要求	合格	
	电缆敷设		按设计要求	合格	
	电缆拐弯半径		按规范标准	符合标准	
	电缆沟敷设盖砖		按设计要求	合格	
	电缆终端头制作		按规范标准	四指套、热缩, 符合要求	
检验结论			合格 选将基, 经堂村		
检验仪器及编号					
检验人员	秦福亭		检验日期	2018 年 12 月 11 日	



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3x300+1, 3x240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	电缆进场检验		按规范标准	外观规格符合规范要求	
	电缆沟深度		按设计要求	合格	
	电缆敷设		按设计要求	合格	
	电缆拐弯半径		按规范标准	符合标准	
	电缆沟敷设盖砖		按设计要求	合格	
	电缆终端头制作		按规范标准	四指套、热缩、符合要求	
检验结论			合格 小庵子村		
检验仪器及编号					
检验人员	秦新亭		检验日期	2018 年 11 月 14 日	



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3x300+1, 3x240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	电缆进场检验		按规范标准	外观规格符合规范要求	
	电缆沟深度		按设计要求	合格	
	电缆敷设		按设计要求	合格	
	电缆拐弯半径		按规范标准	符合标准	
	电缆沟敷设盖砖		按设计要求	合格	
	电缆终端头制作		按规范标准	四指套、热缩、符合要求	
检验结论			合格 曹二堂村		
检验仪器及编号					
检验人员	秦福章		检验日期	2018 年 11 月 16 日	



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3x300+1, 3x240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	电缆进场检验	按规范标准	外观规格符合规范要求		
	电缆沟深度	按设计要求	合格		
	电缆敷设	按设计要求	合格		
	电缆拐弯半径	按规范标准	符合标准		
	电缆沟敷设盖砖	按设计要求	合格		
	电缆终端头制作	按规范标准	四指套、热缩、符合要求		
检验结论			合格 头道沟村		
检验仪器及编号					
检验人员	李福平		检验日期	2018年11月16日	



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3x300+1, 3x240+1
		生产厂家	中村	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	电缆进场检验	按规范标准	外观规格符合规范要求		
	电缆沟深度	按设计要求	合格		
	电缆敷设	按设计要求	合格		
	电缆拐弯半径	按规范标准	符合标准		
	电缆沟敷设盖砖	按设计要求	合格		
	电缆终端头制作	按规范标准	四指套、热缩、符合要求		
检验结论		合格 外沟门、西营子村			
检验仪器及编号					
检验人员	李福平	检验日期	2018 年 11 月 16 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3X300+1, 3X240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	电缆进场检验	按规范标准	外观规格符合规范要求		
	电缆沟深度	按设计要求	合格		
	电缆敷设	按设计要求	合格		
	电缆拐弯半径	按规范标准	符合标准	12D	
	电缆沟敷设盖砖	按设计要求	合格		
	电缆终端头制作	按规范标准	四指套热缩, 符合要求		
检验结论		符合要求			于海龙村
检验仪器及编号					
检验人员	李福平	检验日期	2018 年 11 月 17 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3x300+1, 3x240+1
		生产厂家	中利	使用部位	光伏电能输出
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	电缆进场检验	按规范标准	外观规格符合规范要求		
	电缆沟深度	按设计要求	合格		
	电缆敷设	按设计要求	合格		
	电缆拐弯半径	按规范标准	符合标准		
	电缆沟敷设盖砖	按设计要求	合格		
	电缆终端头制作	按规范标准	四指套、热缩、符合要求		
检验结论		合格 丰房村			
检验仪器及编号					
检验人员	秦福章	检验日期	2018 年 11 月 19 日		

