

平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：02

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	常州永合光伏发电系统有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	支架连接	二平一弹	合格		
	安装五梁角度	$\pm 40^\circ$	符合设计要求		
	螺栓拧紧度		合格		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			目测		
检验人员	张光林	检验日期	2018 年 11 月 09 日		

