

JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称:南京熊猫现代服务业发光伏电 1.54MWp 子项目

编号: TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-0017

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	
		生产厂家	无锡腾盛金属科技有限公司	使用部位	E07 号楼面
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	江苏省江建集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	设计图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	安装位置	设计图纸	合格		
5	安装的形式	设计图纸	合格		
6	安装标高	设计图纸	合格		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
8	安装角度	方向正确, 且偏差士 1°	合格		
	/				
检验结论		整个施工符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		水准仪 (DZS3-2T NO 1604226) 钢卷尺			
检验人员	周同海	检验日期	2017 年 12 月 02 日		



由 扫描全能王 扫描创建