

JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称:南京熊猫现代服务业发光伏电 1.54MWp 子项目

编号: TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-019

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	晶体硅光伏组件	材料型号规格	280Wp
		生产厂家	南京华东电子进出口有限公司	使用部位	E06 号楼面
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	江苏省江建集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	设计图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	安装位置	设计图纸	合格		
5	安装的形式	设计图纸	合格		
6	安装标高	设计图纸	合格		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
8	安装角度	方向正确, 且偏差±1°	合格		
	/				
检验结论		整个施工符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		水准仪 (DZS3-2T NO 1604226) 钢卷尺			
检验人员		检验日期	2017年 12月 09日		

