

JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业发光伏电项目

编号: TWIJ-GC003-ZH-JZLB5-0010

| 检验对象分类 | | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 | |
|----------|-------|------------------------------|-----------------------------|--|------------|
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | | 设备型号规格 | |
| | | 生产厂家 | | 安装位置 | |
| | 材料 | 材料名称 | 晶体硅光伏组件 | 材料型号规格 | 280W |
| | | 生产厂家 | 南京华东电子进出口有限公司 | 使用部位 | E01号楼面· |
| | 工序 | 工序名称 | 组件安装 | 实施单位 | 江苏宜安建设有限公司 |
| | | 其他 | | | |
| 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备注 | |
| 1 | 外观 | 无损伤、变形 | 合格 | | |
| 2 | 外形尺寸 | 设计图纸 | 合格 | | |
| 3 | 零部件数量 | 齐全 | 合格 | | |
| 4 | 安装位置 | 设计图纸 | 合格 | | |
| 5 | 安装的形式 | 设计图纸 | 合格 | | |
| 6 | 安装标高 | 设计图纸 | 合格 | | |
| 7 | 螺栓紧固 | 符合厂家技术要求 | 合格 | | |
| 8 | 安装角度 | 方向正确, 且偏差±1° | 合格 | | |
| | / | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 检验结论 | | 整个施工符合设计及规范要求 | | | |
| 检验仪器及编号 | | 水准仪 (DZS3-2T NO 1604226) 钢卷尺 | | | |
| 检验人员 | | 检验日期 | 2017 年 9 月 21 日 | | |

