JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业发光伏电项目　　编号：TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-008

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	晶体硅光伏组件	材料型号规格	280W
		生产厂家	南京华东电子进出口有限公司	使用部位	E03 号楼面
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	江苏宜安建设有限公司
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格	
2	外形尺寸	设计图纸	合格	
3	零部件数量	齐全	合格	
4	安装位置	设计图纸	合格	
5	安装的形式	设计图纸	合格	
6	安装标高	设计图纸	合格	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格	
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	合格	
	/			

检验结论	整个施工符合设计及规范要求		
检验仪器及编号	水准仪（DZS3-2T NO 1604226） 钢卷尺		
检验人员		检验日期	2017 年 9 月 21 日

由 扫描全能王 扫描创建