

JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 扬州市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

编号: TWJ-GC003-ZH-JZLB5-006

检验对象分类			□设备	□材料	□工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	
		生产厂家	正元电力(扬州)科技发展有限公司	使用部位	E03号楼面
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	江苏育安建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	外形尺寸		设计图纸	合格	
3	零部件数量		齐全	合格	
4	安装位置		设计图纸	合格	
5	安装的形式		设计图纸	合格	
6	安装标高		设计图纸	合格	
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	合格	
8	安装角度		方向正确,且偏差±1°	合格	
	/				
检验结论			整个施工符合设计及规范要求		
检验仪器及编号			水准仪 (DZS3-2T NO 1604226) 钢卷尺		
检验人员	王同存		检验日期	2017 年 9 月 13 日	



由 扫描全能王 扫描创建