## JZLB5 平行检验记录表

## 平行检验记录表

工程名称南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业发光伏电项目

编号: TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-007

检验对象分类			□设备  □材料		□材料	② 工序
检验对象基本 信息	设备	设备名称		设备	型号规格	
		生产厂家		安	装位置	
	材料	材料名称	晶体硅光伏组件	材料	型号规格	280W
		生产厂家	南京华东电子进出口有 限公司	使	用部位	E04 号楼面•
	工序	工序名称	组件安装	实	实施单位 江苏宜安建设有限公司	
		其他				
序号	检验项目		质量标准		质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形		合格	
2	外形尺寸		设计图纸		合格	
3	零部件数量		齐全		合格	
4	安装位置		设计图纸		合格	
5	安装的形式		设计图纸		合格	
6	安装标高		设计图纸		合格	
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求		合格	
8	安装角度		方向正确,且偏差± 1°		合格	
	/					
检验结论			整个施工符合设计及规范要求			
检验仪器及编号			水准仪(DZS3-2T NO 1604226) 钢卷尺			
检验人员		检验日期		2017 # 9 H 17H		

