

土方开挖工程平行检验表

表 5.3.1

编号: 020005

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程									
工程名称				验收部位		5#									
分项工程名称		土石方工程				项目经理					理 威				
施工单位		河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司				专业工长 (施工员)					冯国庆				
施工执行标准 名称及编号		GB 50201.1-2012				分包项目经理					/				
分包单位		/													
类别	序号	检查项目	质量要求	单位	质量检验结果										
					通过观察基底土性符合设计要求										
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求										
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求并现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定										
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	mm	-20	-14	-9	-24	-39	-14	-14	-19	-24	-19	
			挖方场地平整	人工	mm	2	-9	-14	-29	-19	-19	-20	-29	-19	-24
				机械	mm	-34	-24	-29	11	-24	16	21	26	-19	16
			管沟			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	mm	6	16	11	10	1	6	11	11	12	4	
			挖方场地平整	人工	mm	16	11	11	12	11	11	8	12	11	10
				机械	mm	26	36	16	11	22	21	21	26	26	41
管沟					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	mm	11	11	11	11	6	11	14	11	16	6	
			挖方场地平整	人工	mm	6	11	11	12	8	11	5	14	8	6
				机械	mm	24	31	11	23	21	21	26	31	28	26
			管沟			/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层			/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求													
专业监理工程师:		 													
注: 地(路)面基层的偏差只适用于填方项目。															