

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

表 5.7.9 (续表)

④

编号: 040004

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果							
					6	-1	4	6	5	3	-2	-1
一般项目	5	截面尺寸偏差	+8~-5	mm	6	-1	4	6	5	3	-2	-1
	6	表面平整度	≤8	mm	5	5	4	5	6	3	4	1
	7	预留洞中心位移	≤15	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	8	预留洞中心位移	≤5	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	9	预留洞截面尺寸偏差	+10~-5	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	混凝土预埋件、预埋螺栓、预埋管拆模后质量	应符合本标准附录 B 的规定		符合本标准附录 B 的规定							
11	防水混凝土表面裂缝宽度	不应大于 0.2mm, 并不得贯通		/								
验收结论		符合要求										
专业监理工程师:				施工单位质量员:								
张建设 禹州花石项目 2017年 6 月 28 日				宋昆元 禹州艾高35kV变电站 施工项目部 2017 年 6 月 28 日								