

钢筋安装平行检验表

表 5.7.5

编号: 030001

单位(子单位)		基础工程		分部 (子分部)	混凝土基础	
工程名称				工程名称		
分项工程名称		基础钢筋		验收部位	1#	
施工单位		河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司			项目经理	理 威
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012			专业工长 (施工员)	冯国庆
分包单位		/			分包项目经理	/
类别	序号	检查项目	质量标准	质量检验结果		
主控项目	1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	HRB400E 直径 20mm、8mm 热轧带肋钢筋		
	2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	绑扎		
	3	焊接接头的质量	应符合本标准附录 C 的规定	/		
一般项目	1	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头; 接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	/		
	2	受力钢筋焊接接头设置	宜相互错开。在连接区段长度为 35 倍 d 且不小于 500mm 范围内,接头面积百分率应符合国家规范 GB50204 的规定	/		
	3	绑扎搭接接头	同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于 25mm。搭接长度应符合标准的规定; 连接区段 1.3L 长度内, 接头面积百分率: 1、对梁类、板类及墙类构件, 不宜大于 25%; 2、对柱类构件, 不宜大于 50%; 3、当工程中确有必要增大接头面积百分率时, 对梁内构件不宜大于 50%, 对其他构件, 可根据实际情况放宽	通过现场观察和测量检查, 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头相互错开。接头中钢筋的横向净距大于钢筋直径, 且大于 25mm。		